



Ergänzungssatz F-10

Benutzung

Für Heizkabel F-10
Für Frostvakt 10
Für Trinkwassersysteme zugelassen

Dieser Ergänzungssatz wird bei der inwendigen Verlegung von Ebeco F-10 und Frostvakt 10 verwendet. Die speziell an die Form des Kabels angepasste ovale Dichtung sorgt für eine optimale sichere Dichtung der Verschraubung. Der Ergänzungssatz enthält eine Verschraubung (R15/R20) sowie ein Durchführungsrohr aus Pappe. Mit Baumusterzulassung für Trinkwasser (Kiwa-Zulassung 1289). Auch geeignet für T-18/T-18.




Spezifikationen

| | |
|---|--------------|
| Gewindegang | R15/R20 |
| Enthält besonders besorgniserregende Stoffe gemäß REACH | Ja |
| Material | Metall |
| Abmessungen | Ø 2,7*4,3 cm |

Dokumente

 Zertifikat mit Baumusterzulassung

 REACH-Informationsblatt

Garantie

Nachstehend führen wir unsere allgemeinen Lieferbedingungen auf.
Unsere Garantiebedingungen

Artikelliste

| Artikelnummer | Beschreibung | Gewindegang |
|---------------|---|-------------|
| 8960410 | Ergänzungsbausatz F-10 für inwendige Verlegung mit Trinkwasserzulassung | R15/R20 |

Hier können Sie mehr über das Produkt Lesen:
<https://www.ebeco.com/de/produkte/zubehoer/ergaenzungssatz-f-10>